



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.004.A № 47907/1

Срок действия до 31 августа 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Приборы щитовые цифровые электроизмерительные ЩП02П, ЩП72П,  
ЩП96П, ЩП120П

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО "Электроприбор", г. Чебоксары

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 51021-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

Руководство по эксплуатации ОПЧ.140.320 (раздел 4 "Методика поверки"  
с изменением №1)

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 6 лет

Свидетельство об утверждении типа переформлено приказом Федерального  
агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 мая 2016 г. № 602

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С.Голубев

05 ..... 2016 г.

Серия СИ

№ 024897

1-263 Суря 05.07.16

**Срок действия до 30 мая 2022 г.**

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **30 мая 2017 г. № 1078**

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С. Голубев

2017 г.