



Министерство промышленности и торговли РФ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ДЕЛЬТА»
(ОАО «НПП «ДЕЛЬТА»)

127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 18
Телефон: (499) 153-13-41, 154-41-96; факс: (495)450-27-48
E mail: mail@deltainfo.ru

Информационное письмо.

ОАО «НПП «Дельта» извещает, что с 01.12.2015г. вместо ранее производимых газосигнализаторов ИГС серии СВ налажен выпуск аналогов:

- для варианта с выносным датчиком:

Пульт контроля системы "А-1" исполнение 012 и датчик на выбор:

● Датчик серии "Д" исполнение 001 (IP-65)

(пластиковый корпус без цифровой индикации)

● Датчик серии "Д" исполнение 009 (IP-65)

(пластиковый корпус с цифровой индикации)

● Датчик серии "Д" исполнение 010 (IP-65)

(оранжевый металлический корпус из алюминия с маркировкой взрывозащиты 1ExdibIIBT4+H2X без цифровой индикации)

● Датчик серии "Д" исполнение 014 (IP-65)

(взрывозащищенный металлический корпус из нержавеющей стали AISI 304 с маркировкой взрывозащиты 1ExdibIIBT4+H2X без цифровой индикации)

- для варианта со встроенным сенсором:

Газосигнализаторы ИГС серии СВ исполнение 011

Все газоанализаторы имеют цифровую индикацию, токовый выход в стандарте 4 - 20 мА., световую и звуковую сигнализацию и три управляющих выхода твердотельных реле. Номинальное напряжение питания сигнализатора 24 вольта.

Дополнительные опции и аксессуары:

- Блока питания 24В в розетку 200В

- Блока питания 24В на DIN-рейку

- Выносной блок реле на DIN-рейку

- Кабель

- Монтажный корпус с DIN рейкой на четыре модуля.

(Максимально в этом монтажном корпусе возможно разместить блок питания 24 вольта 15 ватт, три блока реле.)

- Коммутационный модуль КМ-006 для датчика серии "Д" исполнение 014 (IP-65)

(Взрывозащищенная распределительная, протяжная коробка SFT-26.1 с количеством отверстий 3, каждое диаметром 3/4")

С уважением
исполняющий обязанности
заместителя генерального директора
ОАО «НПП «Дельта»

Евстигнеев М.В.